

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

П Р Е Д П И С А Н И Е № 57 / 1 / 1-27

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1
города Кирово-Чепецка Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МБДОУ детский сад №1 Овсюковой Наталие Анатольевне

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-

(наименование органа надзорной деятельности)

Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государ-
ственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 57
от 24.06.2021 года, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности" в период с 13³⁰ до 16⁰⁰ 02.07.2021; с 10⁰⁰ до 10⁰⁰ 14.07.2021 проведена плано-
вая, выездная проверка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 города
Кирово-Чепецка Кировской области ИНН 4312119182; ОГРН 1024300752640;

Митюков Марат.Нурулович. Мильков Дмитрий Геннадьевич., государственные инспектора Ки-
рово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Овсюковой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	У группы №2 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
2	У группы №3 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
3	У группы №4 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,76 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97*	01.03.2023	

		п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14		
4	У группы №4 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
5	У группы №5 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,76 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
6	У группы №5 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
7	У группы №6 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
8	У группы №7 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
9	У группы №8 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,75 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
10	У группы №8 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
11	У группы №9 ширина выхода из помещения игровой в общий коридор детского сада в свету составляет 0,73 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
12	У группы №9 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
13	У группы №10 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,73 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
	У группы №10 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,71 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
15	У группы №11 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,75 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	

16	У группы №11 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
17	У группы №12 (зимний сад) ширина выхода из помещения непосредственно на улицу составляет 0,85 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
18	У группы №14 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,75 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
19	У группы №14 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,72 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
20	У группы №15 ширина выхода из помещения раздевалки в общий коридор детского сада в свету составляет 0,76 метров (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-2-80 п. 4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.2.14	01.03.2023	
21	У группы №15 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,73 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
22	У группы №16 ширина выхода из помещения спальни на улицу составляет 0,71 метра (менее 1,2 метров).	ФЗ-123 ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4; СНиП II-64-80 п. 3.17; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1 п. 5.2.14.	01.03.2023	
23	Не обеспечена работа эвакуационного освещения на путях эвакуации в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (отсутствует)	ППР ¹ п.37; Гост Р 55842-2013 ² п.4.2, 4.2.1, 4.2.1.1	01.03.2023	
24	У эвакуационного выхода из групповой ячейки №1, ведущего непосредственно наружу, не смонтирован ручной пожарный извещатель системы АПС.	ФЗ № 123-ФЗ статья 83 п. 9, СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27.	01.03.2023	
25	Над эвакуационном выходом в групповой ячейке №1, ведущего непосредственно наружу не смонтирован, световой оповещатель "Выход" системы СОУЭ.	ФЗ № 123-ФЗ статья 84 п. 1, СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.03.2023	
26	У эвакуационного выхода из групповой ячейки №1 расположено крыльцо высотой 0,55 м, при этом отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 с перилами	СП1.13130. 4.3.4	01.03.2023	
27	Не выполнено взаимодействие (интеграция) систем АУПС и СОУЭ с инженерными системами здания, а именно с принудительной системой вентиляции в помещениях пищеблока на 1-м этаже здания.	ППР в РФ п. 42; СП 7.13130.2013 ³ п. 6.24, п. 7.20.	01.03.2023	

¹ ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

² Гост Р 55842-2013 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы.

³ Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Митюков М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

14 июля 2021 г.



(подпись)

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Мильков Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

14 июля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

14 июля 2021 г.

Заведующий МТКОУ детским садом № 1 С.А. Обедков
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Центральный региональный центр МЧС России: 121352, г. МОСКВА, ул. ДАВЫДКОВСКАЯ, Д.7-А, телефон: 8 (499) 449-89-89